


# 振動・騒音の測定値について

## ■計測日

- ・作業前:3月 9日(土) 8:00~17:00
- ・削孔時:3月18日(月) 8:00~17:00
- ・造成時:3月21日(木) 8:00~17:00



## 地盤補修施工中の振動・騒音レベルについて

	作業前	削孔時	造成時
振動レベル L10(dB)	33	49	51
騒音レベル LA5(dB)	54	64	63

※振動レベルL10: 振動レベルをある時間設定したとき、全測定値の大きいほうから10%目の値をL10と表します。

※騒音レベルLA5: 騒音レベルをある時間設定したとき、全測定値の大きいほうから5%目の値をLA5と表します。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。