


振動・騒音の測定値について

■計測日

- ・休工時：9月7日（土）8:00～17:00
- ・削孔時：9月4日（水）8:00～17:00
- ・造成時：9月6日（金）8:00～17:00



地盤補修施工中の振動・騒音レベルについて

	休工時	削孔時	造成時
振動レベル L10 (dB)	27	44	47
騒音レベル LA5 (dB)	41	59	61

※振動レベルL10: 振動レベルをある時間設定したとき、
全測定値の大きいほうから10%目の値をL10と表します。

※騒音レベルLA5: 騒音レベルをある時間設定したとき、
全測定値の大きいほうから5%目の値をLA5と表します。

振動規制法及び騒音規制法に示す特定建設作業の規制基準
振動レベルL10 : 75dB 騒音レベルLA5 : 85dB

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。